

Ведомость учета параметров потребления тепла

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
 Адрес: ул. Преображенская, 74д
 Договор: 419

за период с 09.10.2023 по 23.10.2023
 Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя SpIn:
 Наибольший расход теплоносителя SpMax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)			Объем (м3)			Теплота Q (Гкал)	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV				
09.10.23	39.72	29.18	10.54	0.000	0.000	0.000	0.7	0.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	Статизм.61,71,73,74
10.10.23	38.66	27.02	11.64	0.000	0.000	0.000	0.7	0.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	Статизм.61,71,73,74
11.10.23	55.27	41.50	13.77	54.184	53.284	0.000	0.7	0.6	55.325	53.981	1.344	0.820	1.344	13.88	Статизм.19,58,61,71,72,73,74
12.10.23	68.58	54.30	14.28	103.659	102.377	0.000	0.7	0.6	105.944	103.824	2.120	1.452	2.120	24.00	Статизм.73,74
13.10.23	66.23	52.51	13.72	125.645	123.750	0.000	0.7	0.6	128.190	125.371	2.819	1.727	2.819	24.00	Статизм.19,73,74
14.10.23	65.07	49.69	15.38	131.468	129.520	0.000	0.7	0.6	134.049	131.047	3.002	2.017	3.002	24.00	Статизм.73
15.10.23	65.28	50.94	14.34	138.254	136.147	0.000	0.7	0.6	140.979	137.828	3.151	1.982	3.151	24.00	Статизм.73
16.10.23	64.47	48.54	15.93	123.857	121.995	0.000	0.7	0.6	126.248	123.372	2.876	1.966	2.876	24.00	Статизм.73
17.10.23	64.32	47.56	16.74	115.848	114.098	0.000	0.7	0.6	118.072	115.330	2.742	1.939	2.742	24.00	Статизм.73
18.10.23	63.26	46.71	16.55	115.343	113.619	0.000	0.7	0.6	117.487	114.804	2.683	1.906	2.683	24.00	Статизм.73
19.10.23	63.80	47.60	16.20	121.044	119.244	0.000	0.7	0.6	123.330	120.533	2.797	1.960	2.797	24.00	Статизм.73
20.10.23	65.09	48.55	16.54	123.543	121.695	0.000	0.7	0.6	125.967	123.062	2.905	2.043	2.905	24.00	Статизм.73
21.10.23	64.09	47.95	16.14	118.047	116.277	0.000	0.7	0.6	120.296	117.553	2.743	1.903	2.743	24.00	Статизм.73
22.10.23	64.32	47.90	16.42	118.378	116.612	0.000	0.7	0.6	120.648	117.888	2.760	1.944	2.760	24.00	Статизм.73
23.10.23	64.96	49.28	15.68	126.559	124.673	0.000	0.7	0.6	129.033	126.115	2.918	1.886	2.918	24.00	Статизм.73
Итого	60.87	45.95	14.92	1515,869	1493,291	0.000	0.7	0.6	1545,668	1510,708	34,860	23,644	34,860	301,88	Статизм.73

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.23	54577.773	54092.294	55777.985	54649.770	1241.074	28928.08
08.10.23	53061.904	52599.003	54232.417	53139.062	1217.430	28568.08
Теплоснабжение:	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Тф	Тэл
360.00	301.88	58.10	0.00	0.02	0.00	0.00
Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qэл		
23.644	23.644	0.000	0.000	0.000		

Код события	Описание
Статизм.19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм.58	Возникновение НС1 по 1
Статизм.61	Возникновение НС4 по 1
Статизм.71	Возникновение С2
Статизм.72	Возникновение С3
Статизм.73	Возникновение С4
Статизм.74	Возникновение С5

Ответственный за учет тепловой энергии:
 Представитель обслуживающей организации: