

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 07/10/24г.-23/10/24г.

Абонент: УК МК025

Договор N: _____

Адрес: Одесская 52

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max= 75.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч

M сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00299301

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хЕ971

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
07/10/24	21.19	21.12	0.07	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
08/10/24	21.33	20.97	0.36	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
09/10/24	20.87	20.57	0.30	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
10/10/24	20.42	20.16	0.26	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
11/10/24	20.34	20.15	0.19	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
12/10/24	20.31	20.18	0.13	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
13/10/24	19.87	19.72	0.15	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
14/10/24	43.65	49.92	-6.27	2.73	1.75	0.68	0.33	1.42	7.00	6.00	0.005	3	21	*
15/10/24	63.09	53.15	9.94	72.06	70.61	68.13	67.19	3.42	7.00	6.00	0.785	19	5	*
16/10/24	64.24	48.87	15.37	162.52	159.47	161.05	159.23	0.24	7.00	6.00	2.452	24	0	
17/10/24	65.12	47.28	17.84	160.81	157.71	159.17	157.50	0.21	7.00	6.00	2.814	24	0	
18/10/24	68.78	50.16	18.62	172.11	168.47	170.25	168.27	0.20	7.00	6.00	3.137	24	0	
19/10/24	68.84	49.89	18.95	172.22	168.55	170.38	168.39	0.16	7.00	6.00	3.193	24	0	
20/10/24	68.56	49.92	18.64	170.50	166.89	168.78	166.80	0.09	7.00	6.00	3.111	24	0	
21/10/24	65.10	47.45	17.65	161.02	157.91	159.54	157.86	0.05	7.00	6.00	2.788	24	0	
22/10/24	66.04	48.19	17.85	163.68	160.46	162.17	160.45	0.01	7.00	6.00	2.864	24	0	
23/10/24	65.16	47.88	17.28	161.39	158.26	159.93	158.18	0.08	7.00	6.00	2.734	24	0	
Итого:				1399.04	1370.08	1380.08	1364.20	5.88			23.883	214	194	
Средние:	46.05	37.39	8.66						7.00	6.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
06/10/24 24:00	60563.73	59363.44	60066.46	59418.71	-55.27	1137.637	9027	16327
23/10/24 24:00	61962.77	60733.52	61446.54	60782.91	-49.39	1161.520	9241	16521
Итого:	1399.04	1370.08	1380.08	1364.20	5.88	23.883	214	194

Период нормальной работы 214ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 194ч

Время работы прибора после сброса 25774ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

