

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"

за период с 24.01.2025 по 23.02.2025

Адрес: ул. Первомайская, 6

Тип прибора: ТСРВ-043

Договор: 419

Номер прибора: 1900864

Gmin:

Gmax:

Дата	Qтс1, Гкал	Мтс1, т	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	P1, МПа	P2, МПа	t1, °C	t2, °C	Траб_штат1, ч	События
24.01.25	2,983	0,000	187,417	188,230	191,465	190,701	0,10	0,10	68,07	52,15	24,00	Статизм:75
25.01.25	2,859	0,000	186,855	187,505	190,722	189,881	0,10	0,10	66,46	51,15	24,00	-
26.01.25	2,845	0,000	192,136	192,718	196,139	195,228	0,10	0,10	66,74	51,92	24,00	-
27.01.25	2,206	0,000	183,534	183,495	187,231	186,049	0,10	0,10	65,45	53,25	23,28	Статизм:61,75,76,77
28.01.25	2,640	0,000	180,206	180,641	183,830	182,904	0,10	0,10	65,49	50,76	24,00	Статизм:75
29.01.25	2,569	0,000	169,118	169,573	172,449	171,594	0,10	0,10	64,75	49,54	24,00	-
30.01.25	2,539	0,000	171,966	172,379	175,315	174,434	0,10	0,10	64,36	49,57	24,00	-
31.01.25	2,523	0,000	171,548	171,981	174,933	174,073	0,10	0,10	64,82	50,10	24,00	-
01.02.25	2,435	0,000	169,499	169,808	172,736	171,812	0,10	0,10	63,66	49,28	24,00	-
02.02.25	2,682	0,000	171,285	171,931	174,889	174,130	0,10	0,10	67,11	51,44	24,00	-
03.02.25	2,824	0,000	171,788	172,652	175,619	174,974	0,10	0,10	69,27	52,82	24,00	-
04.02.25	2,918	0,000	168,929	169,940	172,802	172,243	0,10	0,10	70,31	53,03	24,00	-
05.02.25	2,956	0,000	170,428	171,457	174,393	173,823	0,10	0,10	70,88	53,53	24,00	-
06.02.25	3,177	0,000	172,301	173,621	176,564	176,129	0,10	0,10	73,27	54,83	24,00	-
07.02.25	3,290	0,000	167,451	168,963	171,732	171,414	0,10	0,10	74,61	54,96	24,00	-
08.02.25	3,430	0,000	168,625	170,290	173,062	172,801	0,10	0,10	75,81	55,46	24,00	-
09.02.25	3,474	0,000	167,819	169,544	172,315	172,079	0,10	0,10	76,55	55,85	24,00	-
10.02.25	3,788	0,000	234,317	235,701	240,588	239,789	0,10	0,10	76,42	58,70	24,00	Статизм:78,79
11.02.25	4,186	0,000	334,488	335,293	343,469	341,781	0,10	0,10	76,65	64,14	24,00	Статизм:78,79
12.02.25	4,137	0,000	325,658	326,502	334,452	332,830	0,10	0,10	76,89	64,19	24,00	-
13.02.25	4,073	0,000	326,253	327,005	335,053	333,374	0,10	0,10	76,85	64,36	24,00	-
14.02.25	3,998	0,000	332,364	332,910	341,258	339,416	0,10	0,10	76,53	64,48	24,00	Статизм:78,79
15.02.25	3,934	0,000	325,267	325,895	334,172	332,429	0,10	0,10	77,48	65,39	24,00	-
16.02.25	4,101	0,000	324,216	325,064	333,375	331,729	0,10	0,10	78,82	66,18	24,00	-
17.02.25	4,128	0,000	323,821	324,679	332,908	331,264	0,10	0,10	78,53	65,79	24,00	-
18.02.25	4,144	0,000	326,103	326,950	335,366	333,687	0,10	0,10	79,05	66,35	24,00	-
19.02.25	4,059	0,000	323,704	324,427	332,760	331,022	0,10	0,10	78,40	65,86	24,00	Статизм:78,79
20.02.25	4,068	0,000	325,897	326,593	335,099	333,316	0,10	0,10	78,80	66,32	24,00	-
21.02.25	3,999	0,000	324,981	325,579	333,998	332,174	0,10	0,10	78,05	65,75	24,00	-
22.02.25	4,010	0,000	328,039	328,609	337,039	335,191	0,10	0,10	77,57	65,34	24,00	-
23.02.25	1,748	0,000	322,620	321,084	337,828	335,803	0,10	0,10	40,76	40,16	13,97	Статизм:24,25,34,35,54,58,75
Итого	102,724	0,000	7448,633	7471,019	7643,561	7608,074	0,10	0,10	71,56	57,18	733,25	

+ расчет 11 часов

Интеграторы	На 23.01.25	На 23.02.25	За период	Интеграторы	На 23.01.25	На 23.02.25	За период	Интеграторы	На 23.01.25	На 23.02.25	За период
Qтс1, Гкал	270,209	372,933	102,724	M2, т	19950,914	27421,933	7471,019	Траб_штат1, ч			
Мтс1, т	0,000	0,000	0,000	V1, м3	20327,742	27971,303	7643,561				
M1, т	19898,480	27347,113	7448,633	V2, м3	20236,647	27844,721	7608,074				

Итого: 104,266 гкал
Фамиль Барсудин ДЮ

Код события	Описание
Статизм:24	Сбой измерений температуры 1
Статизм:25	Сбой измерений температуры 2
Статизм:34	Температура 1 ниже нижней уставки
Статизм:35	Температура 2 ниже нижней уставки
Статизм:54	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:58	Возникновение НС1 по 1
Статизм:61	Возникновение НС4 по 1
Статизм:75	Возникновение С6
Статизм:76	Возникновение С7
Статизм:77	Возникновение С8
Статизм:78	Возникновение С9
Статизм:79	Возникновение С10

Ответственный за учет: _____
Представитель обслуживающей организации: _____