

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 19.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
 Адрес: ул. Первомайская, 6
 Договор: 419

Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 1900864

Gmin:
 Gmax:

Дата	Qтс1, Гкал	Мтс1, т	М1, т	М2, т	V1, м3	V2, м3	P1, МПа	P2, МПа	t1, °C	t2, °C	Траб_штат1, ч	События
19.03.25	2,297	256,852	257,592	257,326	262,742	260,830	0,80	0,60	56,24	47,42	23,73	Статизм:24,25,34,35,54,58
20.03.25	2,129	244,086	244,187	243,261	247,544	245,658	0,80	0,60	53,60	44,90	23,93	Статизм:58
21.03.25	1,990	247,741	247,741	246,489	249,767	247,810	0,80	0,60	41,07	33,06	24,00	-
22.03.25	1,854	256,338	256,429	254,843	257,767	255,638	0,80	0,60	33,42	26,21	23,95	Статизм:58
23.03.25	1,938	258,993	258,993	257,527	260,903	258,770	0,80	0,60	39,42	31,94	24,00	-
Итого	10,209	1264,010	1264,942	1259,446	1278,723	1268,706	0,80	0,60	44,75	36,71	119,62	

Интеграторы	На 18.03.25	На 23.03.25	За период	Интеграторы	На 18.03.25	На 23.03.25	За период	Интеграторы	На 18.03.25	На 23.03.25	За период
Qтс1, Гкал	1,372	11,580	10,209	М2, т	169,104	1428,550	1259,446	Траб_штат1, ч			
Мтс1, т	169,666	1433,676	1264,010	V1, м3	172,622	1451,345	1278,723				
М1, т	169,671	1434,613	1264,942	V2, м3	171,590	1440,296	1268,706				

Код события	Описание
Статизм:24	Сбой измерений температуры 1
Статизм:25	Сбой измерений температуры 2
Статизм:34	Температура 1 ниже нижней уставки
Статизм:35	Температура 2 ниже нижней уставки
Статизм:54	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:58	Возникновение НС1 по 1

Ответственный за учет: _____
 Представитель обслуживающей организации: _____

по среднему
 67,515 Гкал
 Юсиф Краевин ДВ