

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: ЖКО-25
Адрес: Сп.трасса 52
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 75.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Договорные расходы:

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00299301

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 Т3=0

КС=0хЕ971

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/02/25	77.87	50.07	27.80	150.62	146.62	149.11	147.40	-0.78	7.00	6.00	4.078	24	0	
25/02/25	78.39	50.37	28.02	151.02	146.94	149.50	147.75	-0.81	7.00	6.00	4.119	24	0	
26/02/25	78.00	50.33	27.67	151.36	147.34	149.85	148.07	-0.73	7.00	6.00	4.080	24	0	
27/02/25	77.86	50.20	27.66	150.06	146.07	148.57	146.83	-0.76	7.00	6.00	4.042	24	0	
28/02/25	76.97	50.04	26.93	148.68	144.82	147.27	145.54	-0.72	7.00	6.00	3.903	24	0	
01/03/25	73.77	48.25	25.52	145.10	141.60	143.88	142.26	-0.66	7.00	6.00	3.613	24	0	
02/03/25	70.77	46.47	24.30	141.94	138.80	140.82	139.41	-0.61	7.00	6.00	3.373	24	0	
03/03/25	67.45	44.29	23.16	136.31	133.52	135.21	134.01	-0.49	7.00	6.00	3.090	24	0	
04/03/25	66.36	43.87	22.49	135.88	133.18	134.81	133.58	-0.40	7.00	6.00	2.993	24	0	
05/03/25	64.84	43.17	21.67	133.65	131.11	132.66	131.51	-0.40	7.00	6.00	2.840	24	0	
06/03/25	62.98	42.01	20.97	125.88	123.62	124.95	123.92	-0.30	7.00	6.00	2.590	24	0	
07/03/25	61.82	41.59	20.23	121.64	119.51	120.76	119.77	-0.26	7.00	6.00	2.416	24	0	
08/03/25	61.47	41.81	19.66	121.12	119.01	120.31	119.29	-0.28	7.00	6.00	2.337	24	0	
09/03/25	61.64	42.41	19.23	122.59	120.48	121.81	120.79	-0.31	7.00	6.00	2.315	24	0	
10/03/25	61.59	42.35	19.24	120.52	118.43	119.73	118.72	-0.29	7.00	6.00	2.279	24	0	
11/03/25	61.89	42.01	19.88	117.77	115.70	116.96	115.99	-0.29	7.00	6.00	2.299	24	0	
12/03/25	61.72	42.20	19.52	120.17	118.10	119.36	118.36	-0.26	7.00	6.00	2.301	24	0	
13/03/25	61.91	43.35	18.56	127.65	125.39	126.88	125.76	-0.37	7.00	6.00	2.324	24	0	
14/03/25	61.39	43.36	18.03	127.33	125.12	126.56	125.50	-0.38	7.00	6.00	2.255	24	0	
15/03/25	61.52	43.53	17.99	125.44	123.29	124.69	123.58	-0.29	7.00	6.00	2.217	24	0	
16/03/25	63.28	43.73	19.55	125.53	123.20	124.67	123.53	-0.33	7.00	6.00	2.407	24	0	
17/03/25	65.14	45.28	19.86	135.87	133.25	134.93	133.64	-0.39	7.00	6.00	2.647	24	0	
18/03/25	65.77	45.31	20.46	134.59	131.97	133.63	132.32	-0.35	7.00	6.00	2.698	24	0	
19/03/25	65.26	44.48	20.78	132.08	129.50	131.10	129.87	-0.37	7.00	6.00	2.690	24	0	
20/03/25	64.43	44.56	19.87	133.14	130.63	132.22	130.99	-0.36	7.00	6.00	2.595	24	0	
21/03/25	64.12	44.67	19.45	134.12	131.62	133.24	131.97	-0.35	7.00	6.00	2.559	24	0	
22/03/25	63.49	44.77	18.72	137.23	134.72	136.39	135.12	-0.40	7.00	6.00	2.519	24	0	
23/03/25	63.98	45.36	18.62	140.56	137.96	139.72	138.40	-0.44	7.00	6.00	2.569	24	0	
Итого:				3747.85	3671.50	3719.59	3683.88	-12.38			180.148	672	0	
Средние:	66.63	44.99	21.64						7.00	6.00				

Гендир/Барсдин СВ

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/02/25 24:00	78860.62	77269.29	78174.09	77339.24	-69.95	1541.795	12116	16598
23/03/25 24:00	82608.47	80940.79	81893.68	81023.12	-82.33	1621.943	12788	16598
Итого:	3747.85	3671.50	3719.59	3683.88	-12.38	80.148	672	0

Период нормальной работы 672ч