

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
Адрес: ул. Преображенская, 74а
Договор: 419

за период с 01.10.2025 по 23.10.2025
Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1807215

Gmin:
Gmax:

Дата	Qtc1, Гкал	Mtc1, т	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	P1, МПа	P2, МПа	t1, °C	t2, °C	Траб_штат1, ч	События
01.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	36,83	24,53	0,00	Статизм:0,1,51,54
02.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	36,88	24,55	0,00	Статизм:0,1,51,54
03.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	36,80	24,74	0,00	Статизм:0,1,51,54
04.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	36,97	24,99	0,00	Статизм:0,1,51,54
05.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	37,12	25,39	0,00	Статизм:0,1,51,54
06.10.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,70	0,60	48,59	24,97	0,00	Статизм:0,1,51,54
07.10.25	0,941	0,000	59,097	59,179	60,312	59,906	0,70	0,60	61,99	37,73	12,23	Статизм:0,1,18,51,5 4,61,71,73,74
08.10.25	1,725	0,000	113,612	113,570	115,842	114,919	0,70	0,60	65,11	49,92	24,00	Статизм:73
09.10.25	1,819	0,000	113,588	113,620	115,872	114,968	0,70	0,60	65,96	49,94	24,00	Статизм:73
10.10.25	1,803	0,000	111,838	111,893	114,108	113,233	0,70	0,60	66,28	50,17	24,00	Статизм:73
11.10.25	1,687	0,000	106,524	106,580	108,627	107,822	0,70	0,60	65,32	49,48	24,00	Статизм:73
12.10.25	1,702	0,000	107,431	107,498	109,583	108,776	0,70	0,60	65,82	49,88	24,00	Статизм:73
13.10.25	1,647	0,000	102,163	102,214	104,178	103,392	0,70	0,60	65,30	49,16	24,00	Статизм:73
14.10.25	1,764	0,000	99,494	99,541	101,479	100,632	0,70	0,60	65,67	47,93	24,00	Статизм:73
15.10.25	1,739	0,000	98,420	98,459	100,357	99,520	0,70	0,60	65,22	47,55	24,00	Статизм:73
16.10.25	1,717	0,000	94,699	94,771	96,533	95,750	0,70	0,60	64,66	46,52	23,98	Статизм:51,61,71,73 74
17.10.25	1,709	0,000	89,326	89,449	91,092	90,362	0,70	0,60	65,32	46,17	24,00	Статизм:73
18.10.25	1,686	0,000	85,487	85,538	87,177	86,388	0,70	0,60	65,37	45,64	24,00	Статизм:73
19.10.25	1,656	0,000	85,275	85,353	86,936	86,195	0,70	0,60	64,88	45,46	24,00	Статизм:73
20.10.25	1,599	0,000	83,432	83,467	85,043	84,287	0,70	0,60	64,53	45,36	24,00	Статизм:73
21.10.25	1,658	0,000	87,832	87,783	89,549	88,674	0,70	0,60	65,00	46,09	24,00	Статизм:73
22.10.25	1,696	0,000	91,153	91,133	92,936	92,068	0,70	0,60	64,99	46,37	24,00	Статизм:73
23.10.25	1,700	0,000	89,135	89,098	90,888	90,004	0,70	0,60	65,21	46,14	24,00	Статизм:73
Итого	28,248	0,000	1618,506	1619,146	1650,512	1636,896	0,70	0,60	58,24	41,25	396,22	Статизм:73

Интеграторы	На 30.09.25	На 23.10.25	За период	Интеграторы	На 30.09.25	На 23.10.25	За период	Интеграторы	На 30.09.25	На 23.10.25	За период
Qtc1, Гкал	2074,026	2102,774	28,248	M2, т	100420,526	102039,672	1619,146	Траб_штат1, ч			
Mtc1, т	0,000	0,000	0,000	V1, м3	103130,768	104781,280	1650,512				
M1, т	100944,538	102563,044	1618,506	V2, м3	101528,350	103165,246	1636,896				

Код события	Описание
Статизм:0	Сбой входа 1
Статизм:1	Сбой входа 2
Статизм:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:54	Останов накопления/отказа датчиков по ТС 1
Статизм:61	Возникновение НС4 по 1
Статизм:71	Возникновение С2

Генеральный директор ООО "УК ЖКО-25"
Иванов И.И.