

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/25г.-23/10/25г.

Абонент: Смольяновская
Адрес: Теплоучаститель БКП/ сел. N 1
Договорные расходы: Т.сут Мгвс= Т.сут Год max= Г под min= 0.30 м3/ч
М сел. воды= Г.сут Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч
Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00299301 ВОО 1 СХЕМА ПОДКОУПЧЕНИЯ 3 ФТ-0 Т3=0 КС-0ХЕ971 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	ВНР	ВОО	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/25	18.74	18.59	0.15	0.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
02/10/25	63.85	21.96	41.89	2.07	2.03	0.00	0.00	2.03	7.00	6.00	0.054	1	23	*
03/10/25	63.02	24.90	38.12	1.72	0.45	0.00	0.00	0.45	7.00	6.00	0.019	1	23	*
04/10/25	31.39	21.51	9.88	2.00	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
05/10/25	52.44	23.79	28.65	2.47	0.60	0.00	0.00	0.60	7.00	6.00	0.011	1	23	*
06/10/25	58.25	23.33	34.92	2.27	0.34	0.50	0.00	0.34	7.00	6.00	0.004	1	23	*
07/10/25	67.75	15.85	51.90	41.30	39.50	42.69	40.47	-0.97	7.00	6.00	0.460	9	15	*
08/10/25	65.36	62.71	2.65	2.52	2.44	5.75	2.26	0.18	7.00	6.00	0.006	3	21	*
09/10/25	66.24	60.85	5.39	61.75	60.53	60.06	59.01	1.52	7.00	6.00	0.344	24	0	
10/10/25	67.07	41.41	25.66	96.76	94.82	94.86	94.10	0.72	7.00	6.00	2.431	24	0	
11/10/25	66.18	42.06	24.12	101.81	99.80	99.92	99.10	0.70	7.00	6.00	2.403	24	0	
12/10/25	66.71	42.55	24.16	102.07	100.01	100.18	99.28	0.73	7.00	6.00	2.414	24	0	
13/10/25	66.19	42.06	24.13	98.15	96.22	96.33	95.53	0.69	7.00	6.00	2.318	24	0	
14/10/25	66.42	40.67	25.75	88.33	86.55	86.57	85.87	0.68	7.00	6.00	2.228	24	0	
15/10/25	65.99	40.26	25.73	88.08	86.36	86.26	85.29	0.77	7.00	6.00	2.220	24	0	
16/10/25	65.45	39.64	25.81	85.52	83.85	83.83	83.51	0.64	7.00	6.00	2.164	24	0	
17/10/25	66.06	40.37	25.69	88.93	87.14	87.20	86.54	0.60	7.00	6.00	2.236	24	0	
18/10/25	65.98	39.52	26.46	83.38	81.73	81.70	81.08	0.65	7.00	6.00	2.160	24	0	
19/10/25	65.36	38.91	26.45	62.59	61.39	61.36	60.92	0.47	7.00	6.00	1.623	19	5	*
20/10/25	65.27	38.60	26.67	80.99	79.42	79.36	78.80	0.62	7.00	6.00	2.116	24	0	
21/10/25	65.71	38.92	26.79	86.30	84.60	84.58	84.00	0.60	7.00	6.00	2.264	24	0	
22/10/25	65.76	39.60	26.16	92.02	90.22	90.23	89.54	0.68	7.00	6.00	2.356	24	0	
23/10/25	66.01	39.18	26.83	89.32	87.54	87.55	86.87	0.67	7.00	6.00	2.348	24	0	

Итого: | 1360.35 | 1325.54 | 1328.93 | 1312.17 | 13.37 | 32.179 | 371 | 181 |

Средние: | 61.36 | 38.14 | 23.22 | | | | 7.00 | 6.00 | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОО
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/09/25 24:00	86859.73	85133.11	86135.03	85225.62	-92.51	1672.804	13367	20603
23/10/25 24:00	88220.08	86458.65	87463.96	86537.79	-79.14	1704.983	13738	20784
Итого:	1360.35	1325.54	1328.93	1312.17	13.37	32.179	371	181

Служба/Борисов ДМ

Период нормальной работы 371ч
Период отсутствия: счета тепла, энергии 181ч
Время работы прибора после сброса 34532ч
Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации