

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплоснабжения
за 24/11/25г. - 23/12/25г.Абонент: Коло-25
Адрес: ул. Ойедрская, 52
Тепловычислитель БКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды - _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 10.00 Град СДоговор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00299301

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ-0 ТЗ-0

КС-0хЕ971

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/11/25	65.31	42.89	22.42	117.61	115.30	115.64	114.65	0.65	7.00	6.00	2.582	24	0	
25/11/25	65.63	42.08	23.55	112.61	110.39	110.63	109.69	0.70	7.00	6.00	2.598	24	0	
26/11/25	65.54	42.29	23.25	112.06	109.90	110.13	109.18	0.72	7.00	6.00	2.555	24	0	
27/11/25	65.53	42.18	23.35	106.35	104.28	109.30	103.64	0.64	7.00	6.00	2.434	23	1	*
28/11/25	65.75	42.51	23.24	117.01	114.71	114.99	113.99	0.72	7.00	6.00	2.666	24	0	
29/11/25	66.27	42.32	23.95	114.10	111.84	112.08	111.12	0.72	7.00	6.00	2.676	24	0	
30/11/25	66.39	42.05	24.34	113.04	110.80	111.02	110.07	0.73	7.00	6.00	2.695	24	0	
01/12/25	66.96	42.10	24.86	113.09	110.78	111.04	110.10	0.68	7.00	6.00	2.752	24	0	
02/12/25	65.91	41.24	24.67	110.63	108.45	108.63	107.75	0.70	7.00	6.00	2.676	24	0	
03/12/25	66.68	42.70	23.98	120.91	118.47	118.80	117.80	0.67	7.00	6.00	2.839	24	0	
04/12/25	65.74	41.82	23.92	116.52	114.24	114.50	113.52	0.72	7.00	6.00	2.732	24	0	
05/12/25	68.17	43.69	24.48	124.70	122.08	122.51	121.42	0.66	7.00	6.00	2.983	24	0	
06/12/25	68.74	43.43	25.31	120.97	118.37	118.77	117.76	0.61	7.00	6.00	2.995	24	0	
07/12/25	68.04	43.10	24.94	119.56	117.08	117.43	116.40	0.68	7.00	6.00	2.919	24	0	
08/12/25	67.64	42.47	25.17	115.38	113.00	113.35	112.37	0.63	7.00	6.00	2.842	24	0	
09/12/25	67.92	42.37	25.55	115.63	113.22	113.51	112.59	0.63	7.00	6.00	2.890	24	0	
10/12/25	68.19	42.33	25.86	115.66	113.26	113.52	112.57	0.69	7.00	6.00	2.927	24	0	
11/12/25	68.88	42.85	26.03	118.31	115.77	116.12	115.16	0.61	7.00	6.00	3.012	24	0	
12/12/25	68.18	43.22	24.96	120.87	118.37	118.68	117.66	0.71	7.00	6.00	2.951	24	0	
13/12/25	69.47	42.39	27.08	112.61	110.16	110.43	109.47	0.69	7.00	6.00	2.980	24	0	
14/12/25	70.98	42.66	28.32	114.06	111.49	111.79	110.83	0.66	7.00	6.00	3.156	24	0	
15/12/25	70.46	42.01	28.45	112.36	109.85	110.12	109.21	0.64	7.00	6.00	3.122	24	0	
16/12/25	68.86	41.47	27.39	111.72	109.35	109.55	108.70	0.65	7.00	6.00	2.996	24	0	
17/12/25	67.71	40.72	26.99	110.45	108.18	108.33	107.51	0.67	7.00	6.00	2.916	24	0	
18/12/25	68.23	40.99	27.24	110.07	107.75	107.93	107.03	0.72	7.00	6.00	2.933	24	0	
19/12/25	68.44	40.41	28.03	104.17	101.94	102.08	101.29	0.65	7.00	6.00	2.856	24	0	
20/12/25	69.20	40.52	28.68	104.18	101.96	102.07	101.28	0.68	7.00	6.00	2.922	24	0	
21/12/25	68.87	40.18	28.69	102.85	100.64	100.75	99.96	0.68	7.00	6.00	2.885	24	0	
22/12/25	68.30	39.86	28.44	102.61	100.47	100.54	99.82	0.65	7.00	6.00	2.854	24	0	
23/12/25	72.55	42.58	29.97	111.84	109.24	109.50	108.59	0.65	7.00	6.00	3.271	24	0	
Итого:				3401.93	3331.34	3343.74	3311.13	20.21			85.615	719	1	
Средние:	67.82	42.05	25.77						7.00	6.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/25 24:00	91828.77	89996.15	91010.71	90053.72	-57.57	1785.949	14482	20784
23/12/25 24:00	95230.70	93327.49	94354.45	93364.85	-37.36	1871.564	15201	20785
Итого:	3401.93	3331.34	3343.74	3311.13	20.21	85.615	719	1

Финанс/Борисин ДВ